

Об изменении в законодательстве пожарной безопасности

С 01.03.2023 года вступили в силу изменения в Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением правительства в Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (далее – Правил). Обращаем внимание на следующее:

1. В приложении №4 "Порядок использования открытого огня и разведения костров..." конкретизированы требования при сжигании сухой травы, веток, листвы и др. горючей растительности на индивидуальных земельных участках населённых пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках:

- При использовании на индивидуальных земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности, с высотой расположения горючего материала не более 1,5 метра, место использования открытого огня должно располагаться на расстоянии не менее 15 метров до зданий, сооружений и иных построек. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра»;

- При использовании открытого огня для сжигания сухой травы, веток, листвы и другой горючей растительности в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение горючих материалов за пределы очага горения, ёмкость должна располагаться на расстоянии не менее 7,5 метров до зданий, сооружений и иных построек. Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 5 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов. Отделение противопожарной минерализованной полосой не требуется;

- При использовании открытого огня и разведения костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (например, мангалах, жаровнях) на земельных участках населенных пунктов, а также на садовых или огородных земельных участках противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек допускается уменьшать до 5 метров, а зону очистки вокруг емкости от горючих материалов - до 2 метров.

Требования к использованию открытого огня на территориях общего пользования города, объектов и организаций не изменились. От места разведения открытого огня не менее 50 метров от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев.

Разведение открытого огня в условиях особого противопожарного режима, в ветреную погоду (более 10 м/с) по-прежнему запрещено.

2. В подпункт "б" пункта 16 Правил внесена оговорка, позволяющая использовать подвалные и цокольные этажи для хранения продукции и др.

предметов, а также для организации производственных участков, если это не противоречит нормативным документам по пожарной безопасности.

3. Подпункт "г" пункта 16 Правил теперь недвусмысленно устанавливает требование о запрете глухих решёток только в отношении окон подвалов, а также приямков у окон подвалов, являющихся аварийными выходами.

4. Конкретизировано, что эксплуатационным испытаниям подлежат только металлические наружные открытые (эвакуационные) лестницы (п.17 "б" Правил);

5. Уточнено, что форма журнала эксплуатации систем противопожарной защиты устанавливается руководителем объекта, при этом допускается ведение данного журнала в электронном виде (п.17.1 Правил).

6. Установлен перечень участков путей эвакуации и помещений, запоры на дверях, которых должны открываться свободно изнутри без ключа (на выходах из поэтажных коридоров, холлов, фойе, вестибюлей, лестничных клеток, зальных помещений).(п.26 Правил).

7. Для мебели и предметов, запрещённых к размещению на путях эвакуации, добавлены исключения (разрешены сидячие места для ожидания,размещение технологического, выставочного и другого оборудования) (п.27 "б" Правил), при этом п.28 устанавливает необходимость соблюдения геометрических параметров путей эвакуации (ширина свободных проходов должны составлять не менее 1 метра на этаже с вместимостью не более 50 человек, не менее 1,2 метра с вместимостью более 50 человек;

8. Из п.48 Правил (проверка на водоотдачу) исключён внутренний противопожарный водопровод. Исправность, своевременное обслуживание и ремонт внутреннего противопожарного водопровода перешли в п.50 Правил.

9. Увеличена до ширины 1,4 м (было 0,5 м) требуемая минерализованная полоса, отделяющая граничащие с лесом объекты защиты (Перечень утверждается Постановлением Правительства Новосибирской области). Кроме того, вокруг населённых пунктов, подверженных угрозе лесных (ландшафтных) пожаров, должна быть создана минерализованная полоса шириной не менее 10 метров (п.70 Правил).

10. Введено требование о необходимости установки автономных дымовых пожарных извещателей в комнатах квартир и жилых домов многодетных семей, семей, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении(п.85.1 Правил).

11. Требуемое время наблюдения за местом проведения огневых работ сокращено с 4 до 2 часов, при этом допускается дистанционное наблюдение, в т.ч. посредством видеонаблюдения (п.318, п.363 Правил).

12. Установлена необходимость вносить в инструкцию о мерах пожарной безопасности перечень должностных лиц, являющихся дежурным персоналом (при их наличии) (п.393 "м" Правил).

13. Изменены ранги тушения модельных очагов в нормах обеспечения объектов переносными огнетушителями (приложение №1).